

ИНСТРУКЦИЯ

по проведению мероприятий с массовым пребыванием людей

1. Ответственный за проведение мероприятия с массовым пребыванием людей (дискоотеки, торжества, представления и др.), назначенный приказом директора колледжа обеспечивает:

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

б) дежурство ответственных лиц на сцене, в зальных помещениях и выходах из зала;

в) открытие дверей второго эвакуационного выхода из помещения актового зала.

2. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях со сгораемыми перекрытиями допускается использовать только помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах.

В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием людей проводятся только в светлое время суток.

На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

3. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях **запрещается:**

а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;

в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми;

ж) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

з) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

и) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

к) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

л) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

м) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов.

**Менеджер административно-хозяйственного
управления (ответственный за пожарную
безопасность СКТ (ф) СПбГУТ)**

Костюченков В.А.