

ПОРЯДОК ОБЕСТОЧИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА И ПО ОКОНЧАНИИ РАБОЧЕГО ДНЯ

1.Обесточивание электрооборудования производится с соблюдением мер пожарной безопасности и охраны труда.

2. Во всех помещениях (независимо от назначения) которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, электроустановки и электроприборы (за исключением дежурного и аварийного освещения, пожарной и охранной сигнализации, а также электроустановок работающих круглосуточно по требованию технологии) должны быть обесточены при помощи рубильника или устройства его заменяющего и предотвращающего случайный пуск.

3. В случае неисправностей при работе электрооборудования (при наличии напряжения на корпусе оборудования, возникновении постороннего шума, запаха горящей изоляции, самопроизвольной остановке или неправильном действии механизмов и элементов оборудования) остановить (выключить) его кнопкой "стоп" (выключателя) и отключить от электрической сети с помощью пускового устройства. Сообщить об этом директору и до устранения неисправности не включать.

4. При возникновении пожара необходимо:

- немедленно прекратить работу (в том числе с электрооборудованием) и сообщить о ситуации директору или исполняющему обязанности директора;
- обесточить электрическую сеть и электрооборудование при помощи главного рубильника;
- приступить к тушению очага возгорания, горящие части электроустановок и электропроводку, находящихся под напряжением, следует тушить углекислотными и порошковыми огнетушителями.

5. Нахождение электрощитов в зданиях колледжа: на каждом этаже свой щиток.

6. В случае возгорания необходимо определить нужный щит и отключить его

7. Если доступ к поэтажным щитам затруднен, необходимо отключить рубильник главного щита

8. При возгорании отдельного прибора необходимо немедленно отключить его от сети.

9. В случае возникновения пожара в электропроводке или электроприборах нельзя их тушить водой или углекислотным огнетушителем. Только порошковыми огнетушителями.

10.В случае возникновения пожара все работники должны произвести немедленное обесточивание(вынуть вилки из розеток) всех видов 2 электрооборудования и бытовых электроприборов в том помещении, в котором они находятся. При наличии в помещении «автоматов» произвести их обесточивание.

11.После окончания рабочего времени все работники должны произвести обесточивание (вынуть вилки из розеток) всех видов электрооборудования и бытовых электроприборов во всех помещениях, в которых они находились в течение рабочего времени, за исключением дежурного освещения и пожарной сигнализации. При наличии в помещении «автоматов» можно произвести только их обесточивание и не вынимать вилки из розеток.

Менеджер административно – хозяйственного управления
(ответственный за пожарную безопасность СКТ (ф) СПбГУТ)

Костюченков В.А.